Edité le : 06/02/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE
Mme Valérie GIRAUD

La Rua
05600 RISOUL

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-12525 **Réference contrat :** LSEC25-108
Identification échantillon : LSE2502-7214
Nature: Eau de distribution
Origine : MAIRIE RISOUL
Chalet la belle montagne
Dept et commune : **05 RISOUL**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 44,6217867000 **Y :** 6,6290344000
Prélèvement : Prélevé le 03/02/2025 à 10h56 Réception au laboratoire le 03/02/2025
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TARDY Coraline
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 03/02/2025

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain									
Température de l'eau	_B	2.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C	_B	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Microorganismes aérobies à 22°C	_B	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Bactéries coliformes	_B	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0	#
Escherichia coli	_B	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	_B	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#

.../...

Edité le : 06/02/2025
Identification échantillon : LSE2502-7214
Destinataire : MAIRIE

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) _B	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		0	#

_B ANALYSE BACTERIOLOGIQUE COMPLETE (arrêté 2010)

Eau conforme aux limites et aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 30 décembre 2022 pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

PHOTO DU PRELEVEM ENT