Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur
Délégation départementale des Hautes Alpes

Qualité de l'eau distribuée sur la commune de : **RISOUL**

Qualité de l'eau distribuée - BILAN DE L'ANNEE 2022

Exploitant : RISOUL (MAIRIE DE) - **Gestionnaire du réseau :** RISOUL (MAIRIE DE)

Protection des captages d'eau potable

14 captage(s) d'eau potable alimente(nt) le(s) réseau(x). L'état d'avancement des procédures de protection de ce(s) captage(s) est le suivant : 14 Procédure(s) de protection terminée(s).
Des traitements de désinfection de l'eau potable ont été installés sur les réseaux de RISOUL VILLAGE - LA RUA et de la STATION de SKI RISOUL 1850. Seule l'eau potable du hameau de Barbeinq ne subit aucun traitement.

Bactériologie : Recherche de micro-organismes indicateurs d'une contamination des eaux. **L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur de pollution.**

Seules les non-conformités aux limites de qualité concernant les paramètres Escherichia Coli et Entérocoques ont été retenues.

Réseau(x)	Nb d'analyses	Nb de prélèvements non conformes	% de conformité
RISOUL VILLAGE LA RUA	10	0	100
STATION SKI RISOUL 1850	19	3	84,2
BARBEINQ (DE) RISOUL	4	1	**75**

Dureté : Minéralisation de l'eau. Teneur en calcium et magnésium (calcaire). **Pas de norme réglementaire.**

Réseau(x)	Nb d'analyses	Moyenne	Mini	Maxi	conclusion
RISOUL VILLAGE LA RUA	4	14,9	14,7	15,2	Eau peu calcaire.
STATION SKI RISOUL 1850	5	16,3	14,3	17,7	Eau peu calcaire.
BARBEINQ (DE) RISOUL	1	32	32	32	Eau très calcaire.

Nitrates : Elément fertilisant présent naturellement dans l'eau. Les apports excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une augmentation des nitrates dans les ressources en eau. **La teneur en nitrates doit être inférieure à 50 mg/L.**

Réseau(x)	Nb d'analyses	Nb de prélèvements non conformes	Moyenne en mg/L	Mini en mg/L	Maxi en mg/L
RISOUL VILLAGE LA RUA	5	0	0,9	0,6	1,2
STATION SKI RISOUL 1850	7	0	1	0,8	1,4
BARBEINQ (DE) RISOUL	1	0	0	0	0

Fluor : Oligo-élément présent naturellement dans les eaux. **La teneur doit être inférieure à 1,5 mg/L.**

Réseau(x)	Nb d'analyses	Nb de prélèvements non conformes	Moyenne en mg/L	Mini en mg/L	Maxi en mg/L
RISOUL VILLAGE LA RUA	1	0	0	0	0
STATION SKI RISOUL 1850	2	0	0	0	0
BARBEINQ (DE) RISOUL	NM*	NM*	NM*	NM*	NM*

Pesticides : Substance chimique utilisée pour la protection des récoltes (insecticides, désherbant,...) – **La concentration doit être inférieure à 0,1 µg/L.**

Réseau(x)	Nb d'analyses	Nb de paramètres analysés	Nb de mesures non conformes	Concentration maxi rencontrée en µg/l
RISOUL VILLAGE LA RUA	3	564	0	0
STATION SKI RISOUL 1850	3	378	0	0,008
BARBEINQ (DE) RISOUL	NM*	NM*	NM*	NM*

***NM : Analyse non prévue dans le cadre du contrôle sanitaire règlementaire pour cette année.** *Edité en février 2023*

Conclusion sanitaire - Observations

Le réseau d'eau potable de la station de ski 1850 a fait l'objet d'une interdiction de consommer l'eau sur la période du 25/02/202 au 07/03/2022 en raison d'une forte contamination bactériologique sur cette période.
Le réseau de Barbeinq a fait l'objet d'une interdiction de consommer l'eau potable du 23/05/2022 au 31/05/2022 en raison d'une forte contamination bactériologique.

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. **Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:**www.eaupotable.sante.gouv.fr
Retrouvez les restrictions de consommation de l'eau en cours sur : https://www.paca.ars.sante.fr/restrictions-dusage-de-leau-destinee-la-consommation-humaine-en-region-paca

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.