



BILAN ANNUEL DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE ENS. AQUATIQUE MUNICIPALE

Bilan des analyses réalisées au cours de l'année : 2024 - TOBOGGAN EXT. ENS. AQUATIQUE RISOUL

Commune : RISOUL

(Point de surveillance n° 0000003964)

Paramètres bactériologiques	Unité	référence de qualité Mini	référence de qualité Maxi	Limite de qualité Mini	Limite de qualité Maxi	15/07 10h25	12/08 10h42	Taux de conformité / paramètre
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL		100			<1	<1	100%
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)				0	<1	<1	100%
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)				0	<1	<1	100%
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)				0	<1	<1	100%

Pourcentage de conformité / prélèvement : 100 %

Paramètres physico-chimiques	Unité	référence de qualité Mini	référence de qualité Maxi	Limite de qualité Mini	Limite de qualité Maxi	15/07 10h25	12/08 10h42	Taux de conformité / paramètre
pH	unité pH			6,9	7,7	7,4	7,3	100%
Acide isocyanurique	mg/L				75	<15	<15	100%
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L			0,4	1,4	1,12	1,36	100%
Chlore combiné	mg(Cl2)/L				0,6	<0,03	0,10	100%
Température de l'eau	°C					29,4	29,3	100%
Carbone organique total	mg(C)/L		5			1,5	2,9	100%
Chlorures	mg/L		250			58	75	100%

Pourcentage de conformité / prélèvement : 100 %

Les limites de qualité de l'eau ont un caractère impératif car elles peuvent avoir une répercussion sur la santé des baigneurs. Elles comprennent des paramètres microbiologiques et chimiques. Les références de qualité sont des indicateurs qui reflètent l'entretien et le bon fonctionnement des installations de traitement de l'eau. Elles comprennent des paramètres microbiologiques et physico-chimique.

Paramètre conforme	<sans valeur>	Paramètre non conforme présentant un risque sanitaire	Paramètre non conforme présentant un risque sanitaire majeur
Paramètre non conforme	Paramètre impossible à mesurer		

Prélèvement de recontrôle

BILAN ANNUEL DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE ENS. AQUATIQUE MUNICIPALE

Bilan des analyses réalisées au cours de l'année : 2024 - GRAND BASSIN PISCINE MUNICIAPLE RISOUL

Commune : RISOUL

(Point de surveillance n° 0000005667)

Paramètres bactériologiques	Unité	référence de qualité Mini	référence de qualité Maxi	Limite de qualité Mini	Limite de qualité Maxi	25/01 12h06	12/02 11h15	15/03 12h02	15/07 10h13	22/07 10h56	12/08 10h32	Taux de conformité / paramètre
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL		100			<1	<1	<1	14	<1	<1	100%
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)				0	<1	<1	<1	5	<1	<1	83%
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)				0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	100%
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)				0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	100%

Pourcentage de conformité / prélèvement : 83,3 %

Paramètres physico-chimiques	Unité	référence de qualité Mini	référence de qualité Maxi	Limite de qualité Mini	Limite de qualité Maxi	25/01 12h06	12/02 11h15	15/03 12h02	15/07 10h13	22/07 10h56	12/08 10h32	Taux de conformité / paramètre
pH	unité pH			6,9	7,7	6,9	7,0	7,1	7,3	7,3	7,2	100%
Acide isocyanurique	mg/L				75	<15	<15	<15	<15	<15	<15	100%
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L			0,4	1,4	1,84	1,11	2,03	1,40	1,22	1,72	50%
Chlore combiné	mg(Cl2)/L				0,6	0,10	0,18	0,10	0,30	0,10	0,20	100%
Température de l'eau	°C					34,7	33,3	34,4	30,8	31,3	30,7	100%
Carbone organique total	mg(C)/L		5			3,2	4,1	3,7	1,4	1,4	2,7	100%
Chlorures	mg/L		250			270	350	460	60	61	76	50%

Pourcentage de conformité / prélèvement : 33,3 %

Les limites de qualité de l'eau ont un caractère impératif car elles peuvent avoir une répercussion sur la santé des baigneurs. Elles comprennent des paramètres microbiologiques et chimiques. Les références de qualité sont des indicateurs qui reflètent l'entretien et le bon fonctionnement des installations de traitement de l'eau. Elles comprennent des paramètres microbiologiques et physico-chimiques.

Paramètre conforme	<sans valeur>	Paramètre non conforme présentant un risque sanitaire	Paramètre non conforme présentant un risque sanitaire majeur
Paramètre non conforme	Paramètre impossible à mesurer		

Prélèvement de recontrôle
